





-  Soupape de sécurité
-  VBS d'isolement
-  Clapet anti-retour
-  Robinet de prélèvement

- 1 Arrivée EF
- 2 Limiteur de pression
- 3 Clapet anti-retour EA
- 4 Compteur à impulsions
- 5 Réservoir de stockage

- 6 Manchette témoin départ
- 7 Départ distribution ECS
- 8 Retour de bouclage ECS
- 9 Manchette témoin retour
- 10 Pompe de bouclage ECS

- 11 Alimentation primaire
- 12 Ppe primaire de charge du ballon
- 13 Vanne 3 voies primaire
- 14 Retour primaire
- 15 Groupe de dosage filmogène

## TRAITEMENT GENERAL DES EAUX

A4

80, impasse du serpolet  
ZI ATHELIA II  
13600 LA CIOTAT

**06-025**

**0**

PRODUCTION E.C.S. PAR ACCUMULATION AVEC PRIMAIRE - Implantation du traitement filmogène

Dessiné par : JLC

Date : 04/10/06

Echelle :

Ce document est la propriété exclusive de E.C.&T. - Toute communication et reproduction sont strictement interdites sans autorisation de la société E.C.&T.